

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккредитации

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510533 от 20 июля 2012 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул. Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

М.Н. Назарова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-6424-1532

Дата оформления: 09.11.2015

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Администрация Пилюгинского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области

461645, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Октябрьская, 5, с. Пилюгино

Дата и время отбора образца (пробы): 06.11.2015 11 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 06.11.2015 15 ч. 30 мин.

(пробы):

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались образцы (пробы):

Администрация Пилюгинского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области

461645, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Октябрьская, 5, с. Пилюгино

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Бугурусланский район, с. Ивановка, скважина

Код образца (пробы):

Б.1.2.11.15.6424.Л

Объем образца:

5,500л.

Тара, упаковка:

Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость


НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки:

Согласно НД

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:  Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.

подпись

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата начала исследования: 06.11.2015 15 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: 09.11.2015

| № п/п | Определяемые показатели             | ** Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения                 | НД на методы исследований                   |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | Фенольный индекс                    | менее 0,0005               | не более 0,25          | мг/л                              | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02                       |
| 2     | Жесткость общая                     | 9,900 ± 1,485              | не более 7 (10)        | оЖ                                | ГОСТ Р 52407-2005 (заменён ГОСТ 31954-2012) |
| 3     | Окисляемость перманганатная         | 0,630 ± 0,126              | 5                      | мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup> | ПНДФ 14.1:2:4.154-99                        |
| 4     | Общая минерализация (сухой остаток) | 852,0 ± 85,2               | не более 1000 (1500)   | мг/л                              | ГОСТ 18164-72                               |
| 5     | ПАВанионоактивные                   | менее 0,5                  | не более 0,5           | мг/л                              | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000                      |
| 6     | Нефтепродукты (суммарно)            | менее 0,005                | не более 0,1           | мг/л                              | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98                       |
| 7     | Запах при 20 °С                     | 0                          | не более 2             | баллы                             | ГОСТ 3351-74                                |
| 8     | Запах при 60 °С                     | 0                          | не более 2             | баллы                             | ГОСТ 3351-74                                |
| 9     | Мутность                            | менее 0,5                  | не более 2,6           | ЕМФ                               | ГОСТ 3351-74                                |
| 10    | Привкус                             | 0                          | не более 2             | баллы                             | ГОСТ 3351-74                                |
| 11    | Цветность                           | менее 5                    | не более 20 (35)       | град.                             | ГОСТ 31868-2012                             |
| 12    | Водородный показатель               | 7,1 ± 0,2                  | от 6 до 9              | единицы pH                        | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97                     |

**Микробиологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 06.11.2015 15 ч. 20 мин.,


Дата окончания исследования: 09.11.2015,

| № п/п | Определяемые показатели               | ** Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено              | не допускается         | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено              | не допускается         | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 3     | Общее микробное число                 | 4,5                        | не более 50            | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01           |

Руководитель подразделения,

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

ответственный за оформление протокола:

Архипова О.Н. Химик-эксперт: Варникова М.Л. 

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ